

Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van 27/10/2016

periode van 12/10/2016 tot en met 12/10/2016

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu

Ver

-

c
c
c
e

Gemeente:	ALGEMEEN
Bestuur:	ALGEMEEN

OPLEIDING/SENSIBIL.

- | | | | |
|---|------------|---|---|
| * Toelichting risicoanalyse elektrische installaties - Bureau 9000 - 10 prad's | 23/06/2016 | N | 0 |
| * Infosessie: "Praktische uitwerking van het KB brandpreventie arbeidsplaatsen" (Provikmo) - SM, PV, JP, BG (halve dag) | 6/10/2016 | N | 0 |
| * Opleiding Excel Draaitabellen - KP, BG (1 dag) | 11/10/2016 | N | 0 |

Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van : 27/10/2016

periode van 23/09/2016 tot en met 26/10/2016

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu

Ver

c
c
c
e

Gemeente:	TURNHOUT
Bestuur:	GEMEENTE

EXTERNE DIENST PBW

* Stadsbedrijven en Reinigingsdienst: rondgang met intern preventieadviseur	1/08/2016	J	1
* Campus Blairon: rondgang met intern preventieadviseur	2/08/2016	J	1
* Sporthal / Sportcentrum / Leemshoeve: rondgang met intern preventieadviseur	26/08/2016	J	1
* 't Steentje, Stadhuis, Begijnhofmuseum: rondgang met intern preventieadviseur	31/08/2016	J	1
* Speelkaartenmuseum: rondgang met intern preventieadviseur	12/09/2016	J	1

ACTIEPLANNEN

* Werkvergadering: installatieverantwoordelijke - opstellen procedure 'werken aan elektrische installaties'	26/09/2016	N	0
* Gabbers & Co / Slabbers & Co / 't Lindeke: bespreking EHBO-dossier	30/09/2016	N	0
* Werkvergadering: installatieverantwoordelijke - opstellen procedure 'werken aan elektrische installaties'	5/10/2016	N	0
* Werkvergadering: installatieverantwoordelijke - opstellen procedure 'werken aan elektrische installaties'	19/10/2016	N	0
* Bespreking verdere afhandeling werkpostfiches/risicoanalyse	21/10/2016	N	0

KEURINGEN AM & PBM

* Keuring: courante hijswerktuigen en aanverwante toestellen - Stedelijke Handelsschool - geen opmerkingen op verslag - totaal van het gecontroleerde materieel: 1 heftafel	24/08/2016	J	1
---	------------	---	---

ONGEVALLEN

16013	Ongevalonderzoek	23/09/2016	J	1
16014	Ongevalonderzoek	23/09/2016	J	1
16017	Ongevalonderzoek	23/09/2016	J	1
16018	Ongevalonderzoek	23/09/2016	J	1

OVERLEGCOMITÉ

* Bijwonen CPBW	26/09/2016	N	0
-----------------	------------	---	---

ONDERZOEKEN

037140	Gebruik van de stelplaats van de stadsbedrijven als locatie voor het personeelsfeest personeelsleden stad en OCMW Turnhout	21/09/2016	J	1
037140	Telefonische nabespreking met coördinator stadsbedrijven: gebruik stelplaats stadsbedrijven als locatie voor personeelsfeest (reactie op mail)	28/09/2016	J	1
001087	Verlichting bij administratief werk: lichtsterkte. (advies per mail bezorgd)	14/10/2016	J	1

SCHOUWINGEN

* Stadsbedrijven en Reinigingsdienst: rondgang met arbeidsgeneesheer	1/08/2016	J	1
* Campus Blairon: rondgang met arbeidsgeneesheer	2/08/2016	J	1
* Sporthal / Sportcentrum / Leemshoeve: rondgang met arbeidsgeneesheer	26/08/2016	J	1
* 't Steentje, Stadhuis, Begijnhofmuseum: rondgang met arbeidsgeneesheer	31/08/2016	J	1
* Speelkaartenmuseum: rondgang met arbeidsgeneesheer	12/09/2016	J	1

* Bespreking met coördinator stadsbedrijven: vrijstelling dragen van veiligheidsschoenen of dragen van meer soepele veiligheidsschoenen t.g.v. arbeidsongeval	26/09/2016	N	0
* Nazicht verslaggeving evacuatieoefening Stedelijke Basisschool: Haagbeemdenplantsoen en Stadspark	28/09/2016	J	1
* Werken ter plaatse (met oa: bespreking opleiding beeldschermernomie voor infosessie LEVEL)	4/10/2016	N	0
* Werken ter plaatse (met oa: lichtmeting + verslaggeving, bespreking preventie-eenheden, werkvergadering: bespreking procedure 'werken aan elektrische installaties')	14/10/2016	N	0
* Werken ter plaatse (met oa: indienststellingen, werkvergadering: bespreking procedure 'werken aan elektrische installaties')	19/10/2016	N	0
* Werken ter plaatse (met o.a. bespreking verdere afhandeling werkpostfiches / risicoanalyse, opleiding beeldschermernomie voor infosessie LEVEL)	21/10/2016	N	0

VOORKOMINGSBELEID

661 Regularisatie: laspost	28/09/2016	J	1
609-2 Indienststelling: haakse slijpmachine	5/10/2016	J	1
609-3 Indienststelling: haakse slijpmachine	19/10/2016	J	1
609-4 Indienststelling: haakse slijpmachine	19/10/2016	J	1
662 Veiligheidseisen: stiftslijpmachine	20/10/2016	J	1

OverzichtslIJst keuringen / controles alle lokaties

GEMEENTE	TURNHOUT
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

ARKTOS -Kwakkelstraat

Laagspanningsinstallaties	1/09/2015	5 J	11/09/2020
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005

Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56

Brandmelding,-detectie,-alarm	9/01/2013	1 J	9/01/2014	
Laagspanningsinstallaties	10/09/2015	5 J	20/09/2020	
Stookinstallatie op gas	15/04/2014	2 J	14/04/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016

Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27
--

--

Conciërggebouw sportcentrum Stadspark - Parklaan 54
--

Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017

Conciërgewoning - stwg op Tielen

Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020
---------------------------	----------	------------	-----	------------

Conciërgewoning - prinsensstraat 27
--

Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016

Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2

Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016
---------------------------	----------	------------	-----	-----------

Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135

--

Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6

Laagspanningsinstallaties	5/06/2013	5 J	16/06/2018
Liften	25/02/2016	6 M	26/08/2016

Gebouwencomplex - Lindestraat 7

Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016

Groendienst - Stwg op Tielen 3

Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016

Kinderopvang Turnhout vzw 't Lindeke - Draaiboomstraat 6

--

Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28

Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016
Liften		28/07/2016	6 M	27/01/2017

Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10

Laagspanningsinstallaties	Volledig	14/12/2015	5 J	24/12/2020
Liften	Volledig	15/09/2015	6 M	16/03/2016

Projectencentrum - Kongoplein 2

Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016

Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112

Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015
---------------------------	--	-----------	-----	------------

Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20

Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
Liften		6/07/2016	6 M	5/01/2017

Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18

Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016

Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80

Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	6/04/2011	2 J	5/04/2013

Stadhuis - Grote Markt 1

Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020
Stookinstallatie op gas		30/03/2007	2 J	29/03/2009
Liften		25/07/2016	6 M	24/01/2017

Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11

Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016

Stadskantoor Campus Blairon 200

Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020
Liften		13/07/2016	6 M	12/01/2017

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32

Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur

Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018
---------------------------	--	------------	-----	------------

Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15

Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016
Liften		16/08/2016	6 M	15/02/2017

Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Gemeentestraat 3 - 5

Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018
Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016

Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op Oosthoven 168/1

Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016

Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef Simonslaan 16

Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018

Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op Tielen 1

Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018

Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95

Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	27/08/2014	2 J	26/08/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	24/02/2016	-	

Stedelijke handelsschool - Parklaan 52

Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016
Stookinstallatie op gas		20/11/2015	2 J	19/11/2017
Liften		24/08/2016	6 M	23/02/2017

't Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44

Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014

Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58**Tribune Stadspark - Parklaan 54**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012

VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Begijnenstraat 24

Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	22/12/2011	2 J	21/12/2013

VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Druivenstraat 19**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Kapelweg 56 - 58****VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Schorvoortstraat 31**

VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6

Laagspanningsinstallaties	22/10/2015	5 J	1/11/2020
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005
Liften	16/08/2016	6 M	15/02/2017

Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur

Laagspanningsinstallaties	11/09/2009	5 J	22/09/2014	
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016

Arbeidsongevallen : overzicht met relaas van feiten en preventiemaatregelen

TURNHOUT
GEMEENTE

16 13 Werknemer Ongeval op de werkplek Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: 17/06/2016 Dag: VR Datum ongevalsonderzoek: 23/09/2016

Plaats: Stedelijke sporthal, Steenweg op Zevendonk 18, 2300 Turnhout Dienst: ADM.

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene was bezig aan een teambuildingsactiviteit. Toen hij zich afzette om te starten met een loopparcour, voelde hij een krak bovenaan zijn kuit. Hierbij kwetste hij zijn kuit.

Oorzaken:

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

De organisatoren van de 'fit & fun' zullen bij de volgende teambuildingsactiviteiten contact opnemen met de sportdienst. I.s.m. de sportdienst zullen er al naargelang de activiteiten mogelijk op een speelse wijze opwarmingsoefeningen gedaan worden. Tevens zal er nagegaan worden, m.b.v. de risicoanalyses op de sportdienst aanwezig, welke risico's er zoal kunnen zijn bij de (turn)toestellen welke men wenst te gaan gebruiken. Aan de hand van deze risico's zullen preventiemaatregelen voorgesteld worden.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

De organisatoren van de 'fit & fun' zullen bij de volgende teambuildingsactiviteiten contact opnemen met de sportdienst. I.s.m. de sportdienst zullen er al naargelang de activiteiten mogelijk op een speelse wijze opwarmingsoefeningen gedaan worden. Tevens zal er nagegaan worden, m.b.v. de risicoanalyses op de sportdienst aanwezig, welke risico's er zoal kunnen zijn bij de (turn)toestellen welke men wenst te gaan gebruiken. Aan de hand van deze risico's zullen preventiemaatregelen voorgesteld worden.

Verlet: 3 dagen Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

16 14 Werknemer Ongeval op de werkplek Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: 17/06/2016 Dag: VR Datum ongevalsonderzoek: 23/09/2016

Plaats: Stedelijke sporthal, Steenweg op Zevendonk, 2300 Turnhout Dienst: SCHOONMAAK

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene nam deel aan de teambuildingsactiviteiten. Zij liep over een mattenparcours. Er was een kleine opening tussen 2 matten waar betrokkene in terecht kwam met haar voet. Betrokkene kwetste zo haar voet.

Oorzaken:

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

De organisatoren van de 'fit & fun' zullen bij de volgende teambuildingsactiviteiten contact opnemen met de sportdienst. I.s.m. de sportdienst zullen er al naargelang de activiteiten mogelijk op een speelse wijze opwarmingsoefeningen gedaan worden. Tevens zal er nagegaan worden, m.b.v. de risicoanalyses op de sportdienst aanwezig, welke risico's er zoal kunnen zijn bij de (turn)toestellen welke men wenst te gaan gebruiken. Aan de hand van deze risico's zullen preventiemaatregelen voorgesteld worden.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

De organisatoren van de 'fit & fun' zullen bij de volgende teambuildingsactiviteiten contact opnemen met de sportdienst. I.s.m. de sportdienst zullen er al naargelang de activiteiten mogelijk op een speelse wijze opwarmingsoefeningen gedaan worden. Tevens zal er nagegaan worden, m.b.v. de risicoanalyses op de sportdienst aanwezig, welke risico's er zoal kunnen zijn bij de (turn)toestellen welke men wenst te gaan gebruiken. Aan de hand van deze risico's zullen preventiemaatregelen voorgesteld worden.

Verlet: 73 dagen Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

16 17 **Werknemer**

Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: **17/06/2016**

Dag: VR

Datum ongevalsonderzoek:

23/09/2016

Plaats: Stedelijke sporthal, Steenweg op Zevendonk 18,
2300 Turnhout

Dienst: **BIBLIOTHEEK**

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene nam deel aan de teambuildingsactiviteit. Zij moest het opblaasbaar hindernissenparcours overbruggen. Op dit parcours is zij op haar buik gevallen. Haar hand is zo onder haar lichaam terechtgekomen. Hierdoor heeft ze haar pink gekwetst.

Oorzaken:

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

De organisatoren van de 'fit & fun' zullen bij de volgende teambuildingsactiviteiten contact opnemen met de sportdienst. I.s.m. de sportdienst zullen er al naargelang de activiteiten mogelijk op een speelse wijze opwarmingsoefeningen gedaan worden. Tevens zal er nagegaan worden, m.b.v. de risicoanalyses op de sportdienst aanwezig, welke risico's er zoal kunnen zijn bij de (turn)toestellen welke men wenst te gaan gebruiken. Aan de hand van deze risico's zullen preventiemaatregelen voorgesteld worden.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

De organisatoren van de 'fit & fun' zullen bij de volgende teambuildingsactiviteiten contact opnemen met de sportdienst. I.s.m. de sportdienst zullen er al naargelang de activiteiten mogelijk op een speelse wijze opwarmingsoefeningen gedaan worden. Tevens zal er nagegaan worden, m.b.v. de risicoanalyses op de sportdienst aanwezig, welke risico's er zoal kunnen zijn bij de (turn)toestellen welke men wenst te gaan gebruiken. Aan de hand van deze risico's zullen preventiemaatregelen voorgesteld worden.

Verlet: 10 dagen

Prognose forfaitair verlet:

0 dagen

16 18 **Werknemer**

Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: **17/06/2016**

Dag: VR

Datum ongevalsonderzoek:

23/09/2016

Plaats: Stedelijke sporthal, Steenweg op Zevendonk 18,
2300 Turnhout

Dienst: **ADM.**

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene nam deel aan de teambuilding dag. Zij wou op een opblaasbare hindernis klimmen maar slaagde hier niet in. Ze schoof telkens terug naar beneden van de schans (ongeveer 2,5 meter). Hierbij bezeerde zij haar knie door hier telkens terug op terecht te komen. Betrokkene dacht initieel dat ze enkel een lichte schaafwonde had aan haar knie. De knie begon na een korte tijd echter te zwellen en pijnlijk te worden. Ze kon er niet meer op steunen.

Oorzaken:

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

De organisatoren van de 'fit & fun' zullen bij de volgende teambuildingsactiviteiten contact opnemen met de sportdienst. I.s.m. de sportdienst zullen er al naargelang de activiteiten mogelijk op een speelse wijze opwarmingsoefeningen gedaan worden. Tevens zal er nagegaan worden, m.b.v. de risicoanalyses op de sportdienst aanwezig, welke risico's er zoal kunnen zijn bij de (turn)toestellen welke men wenst te gaan gebruiken. Aan de hand van deze risico's zullen preventiemaatregelen voorgesteld worden.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

De organisatoren van de 'fit & fun' zullen bij de volgende teambuildingsactiviteiten contact opnemen met de sportdienst. I.s.m. de sportdienst zullen er al naargelang de activiteiten mogelijk op een speelse wijze opwarmingsoefeningen gedaan worden. Tevens zal er nagegaan worden, m.b.v. de risicoanalyses op de sportdienst aanwezig, welke risico's er zoal kunnen zijn bij de (turn)toestellen welke men wenst te gaan gebruiken. Aan de hand van deze risico's zullen preventiemaatregelen voorgesteld worden.

Verlet: 84 dagen

Prognose forfaitair verlet:

0 dagen

OverzichtslIJst ongevallen

GEMEENTE**TURNHOUT**Jaar: **16**

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet:	Prognose Forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	----------------------	------------------------------------	----------

Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

Ongeval op de werkplek

BIBLIOTHEEK	1	18/01/2016	20	0	Werknemer
ADM.	3	11/02/2016	1	0	Werknemer
SCHOONMAAK	4	11/02/2016	38	0	Werknemer
ADM.	6	19/02/2016	9	0	Werknemer
TECHN.DIENST	7	17/03/2016	167	0	Werknemer
JEUGDWERKING	8	12/04/2016	4	0	Werknemer
SCHOONMAAK	9	12/04/2016	141	0	Werknemer
TECHN.DIENST	10	3/05/2016	9	0	Werknemer
SCHOONMAAK	11	2/05/2016	4	0	Werknemer
ADM.	12	6/06/2016	3	0	Werknemer
ADM.	13	17/06/2016	3	0	Werknemer
SCHOONMAAK	14	17/06/2016	73	0	Werknemer
REINIGINGSD./AFVALOPH.	16	15/06/2016	14	0	Werknemer
BIBLIOTHEEK	17	17/06/2016	10	0	Werknemer
ADM.	18	17/06/2016	84	0	Werknemer
ADM.	19	19/07/2016	5	0	Werknemer
ADM.	20	6/09/2016	10	0	Werknemer
KINDEROPVANG	21	17/08/2016	128	0	Werknemer
Niet gekend	22	13/01/2016		0	Werknemer

Aantal ongevallen: **19**Aantal werkelijke verletdagen: **723** gemiddeld per ongeval: **38**Aantal forfaitaire verletdagen: **0**

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: **19**Totaal aantal werkelijke verletdagen: **723**Totaal aantal forfaitaire verletdagen: **0**

Overige categoriën

Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	2	11/02/2016	45	0	Werknemer
ADM.	5	22/02/2016	12	0	Werknemer
SOCIALE DIENST	15	4/05/2016	90	0	Vrijwilliger
Niet gekend	23	2/10/2016		0	Werknemer

Aantal ongevallen: **4**Aantal werkelijke verletdagen: **147** gemiddeld per ongeval: **37**Aantal forfaitaire verletdagen: **0**

Voor deze categorieën:

Totaal aantal ongevallen: 4

Totaal aantal werkelijke verletdagen: 147

Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0