

Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van : 25/09/2017

periode van 5/07/2017 tot en met: 25/09/2017

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu Ver - c
c
c
e

Gemeente:	ALGEMEEN
Bestuur:	ALGEMEEN

ALGEMEEN

- * Periodieke werkvergadering met collega's Gid'en PBW. 20/06/2017 N 0
- * Periodieke werkvergadering met collega's Gid'en PBW. 22/09/2017 N 0

BEHEERSCOMITÉ

- * Dagelijks bestuur 7/09/2017 N 0

OPLEIDING/SENSIBIL.

- * Opleiding: Sicli knowledge day m.b.t. risicoanalyse brand - 6 uur - BG 1/06/2017 N 0

Gemeente:	TURNHOUT
Bestuur:	GEMEENTE

EXTERNE DIENST PBW

- * Rondgang met intern preventieadviseur in:
- De Wollewei
- Futur 26/07/2017 N 0
- * Turnova: rondgang met brandweer en intern preventieadviseur (m.b.t. opening op 1 september) 10/08/2017 N 0

ACTIEPLANNEN

- * Werkvergadering "procedure werk- en signalisatiekledij". 6/09/2017 J 2

KEURINGEN AM & PBM

- * Keuring: Hefwerktuigen - Stadsmagazijn - opmerkingen op het verslag - totaal van het gecontroleerde materiaal: 27/06/2017 J 2
7 autolaadkraan
2 graafmachine
1 hoogwerker
1 girafkraan
66 aanslagmateriaal
1 autohefbrug
- * Keuring: Hefwerktuigen - Steenweg op Merksplas (Begraafplaats) - opmerkingen op het verslag - totaal van het gecontroleerde materiaal: 27/06/2017 J 2
1 hydraulische graafmachine
- * Keuring: Hefwerktuigen - Steenweg op Tielen (groendienst) - opmerkingen op het verslag - totaal van het gecontroleerde materiaal: 27/06/2017 J 2
2 hoogwerker

OVERLEGCOMITÉ

- * Bijwonen CPBW 27/06/2017 N 0

ONDERZOEKEN

Nr	Omschrijving:	Datum	Ver	c c c e
*	Advies gevraagd aan arbeidsgeneesheer m.b.t. gebruik van het product Techno Detarmax 6 (schoonmaak doelpalen)	13/09/2017	N	0
020014	Plaats EHBO-middelen Turnova (advies per mail bezorgd technisch medewerker Facility Management)	15/09/2017	J	1
024122	Periodieke controle van ladders: werkwijze + checklist (per mail bezorgd aan technisch specialist)	27/07/2017	J	1
025040	Vrije doorgang achterkant Wollewei m.b.t. evacuatie (advies per mail bezorgd aan directeur Facility Management)	30/08/2017	J	1
025081	Wetgeving legionella, wat van toepassing voor kunstacademies? (per mail bezorgd aan Directeur Facility Management)	28/08/2017	J	1
037019	Moederschapsbescherming: Stroomschema - procedure - infobrochure (per mail bezorgd aan deskundige HR)	15/09/2017	J	1
041041	Werking brandmeldcentrale bibliotheek (advies per mail bezorgd aan stadsarchitect)	30/06/2017	J	1
041071	Advies m.b.t. zit sta balie toekomstige bibliotheek (advies per mail bezorgd aan architect facility management)	5/07/2017	J	1

SCHOUWINGEN

*	Werken ter plaatse (met oa: ongevalonderzoek, CPBW, bespreken uitwendige invloedsfactoren nieuwe bibliotheek)	27/06/2017	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: bespreking uitwendige invloedsfactoren nieuwe bib, indienststelling mig-lasser SASK)	28/06/2017	N	0
*	Nabespreking inspectieverslag academie voor schone kunsten	3/07/2017	N	0
*	Nazicht verslaggeving evacuatieoefening Wollewei en Lindeke (per mail verstuurd)	3/07/2017	J	1
*	Werken ter plaatse (regelen rondgangen met arbeidsgeneesheer / verpleegkundige, nakijken verslag CPBW)	12/07/2017	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: verslaggeving idienststellingen, veiligheidseisen)	18/07/2017	N	0
*	Rondgang met arbeidsgeneesheer in: - De Wollewei - Futur	26/07/2017	J	1
*	Turnova: rondgang met brandweer en arbeidsgeneesheer (m.b.t. opening op 1 september). Per mail bezorgd.	10/08/2017	J	1
*	Werken per plaatse (met oa: onderzoek veilig werken aan datakast Turnova en beveiliging ruitenlappers)	10/08/2017	N	0
*	Turnova: Tweede rondgang met brandweer (m.b.t. opening op 1 september).	23/08/2017	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: viseren verschillende bureaustoelen met lange veer en smalle tussenruimte armleuningen)	25/08/2017	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: voorstelling nieuwe HR-medewerker, bezorgen procedure moederschapsbescherming)	13/09/2017	N	0

VOORKOMINGSBELEID

661	Indienststelling: laspost (half-automaat)	28/06/2017	J	1
674	Veiligheidseisen: zitschrob-zuigmachine	19/07/2017	J	1
675	Veiligheidseisen: onkruidverwijderingsmachine met opzuiging/ophaling met cabine	31/08/2017	J	1
676	Veiligheidseisen: mini-graafkraan op rupsen	31/08/2017	J	1
677	Regularisatie: accu draadeindknipper	6/09/2017	J	1

Overzichtslijst keuringen / controles alle locaties

GEMEENTE	TURNHOUT
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
ARKTOS -Kwakkelstraat					
Laagspanningsinstallaties		1/09/2015	5 J	11/09/2020	*
Stookinstallatie op gas			2 J		*
Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56					
Brandmelding,-detectie,-alarm		9/01/2013	1 J	9/01/2014	
Laagspanningsinstallaties		10/09/2015	5 J	20/09/2020	*
Stookinstallatie op gas		9/03/2017	2 J	9/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016	
Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27					
Conciërgegebouw sportcentrum Stadspark - Parklaan 54					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020	
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017	
Conciërgewoning - stwg op Tielen					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020	
Conciërgewoning - prinsensstraat 27					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	17/03/2017	2 J	17/03/2019	
Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016	
Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135					
Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6					
Laagspanningsinstallaties		5/06/2013	5 J	16/06/2018	
Liften		20/01/2017	6 M	22/07/2017	

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
Gebouwencomplex - Lindestraat 7					
Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016	
Groendienst - Stwg op Tielen 3					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018	
Stookinstallatie op gas	Volledig	24/04/2017	2 J	24/04/2019	
Kinderopvang Turnhout vzw 't Lindeke - Draaiboomstraat 6					
Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28					
Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	8/03/2017	2 J	8/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016	
Liften		1/12/2016	6 M	2/06/2017	
Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	14/12/2015	5 J	24/12/2020	
Liften	Volledig	7/12/2016	6 M	8/06/2017	
Projectencentrum - Kongoplein 2					
Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	17/03/2017	2 J	17/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016	
Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112					
Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015	*
Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20					
Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/03/2017	2 J	14/03/2019	
Liften		1/12/2016	6 M	2/06/2017	
Liften		1/12/2016	6 M	2/06/2017	
Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18					
Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/03/2017	2 J	16/03/2019	
Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020	
Stookinstallatie op gas	Volledig	29/03/2017	2 J	29/03/2019	

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
Stadhuis - Grote Markt 1					
Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020	*
Stookinstallatie op gas		14/03/2017	2 J	14/03/2019	
Liften		13/01/2017	6 M	15/07/2017	
Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11					
Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/03/2017	2 J	9/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016	
Generatoren voor noodvoeding	Volledig	31/01/2017	5 J	11/02/2022	
Stadskantoor Campus Blairon 200					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020	
Stookinstallatie op gas	Volledig	10/03/2017	2 J	10/03/2019	
Liften		13/01/2017	6 M	15/07/2017	
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32					
Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016	
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur					
Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018	*
Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15					
Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020	
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/03/2017	2 J	9/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016	
Liften		16/08/2016	6 M	15/02/2017	
Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Gemeentestraat 3 - 5					
Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018	*
Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016	
Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op Oosthoven 168/1					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016	

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef Simonslaan 16					
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018	
Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op Tielen 1					
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018	*
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018	
Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95					
Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	12/09/2014	2 J	11/09/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	24/02/2016	2 J	23/02/2018	
Stedelijke handelsschool - Parklaan 52					
Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020	
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016	-
Stookinstallatie op gas		17/03/2017	2 J	17/03/2019	-
Liften		1/12/2016	6 M	2/06/2017	
't Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014	
Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58					
Tribune Stadspark - Parklaan 54					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015	
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012	
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Begijnenstraat 24					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/03/2017	2 J	9/03/2019	
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Druivenstraat 19					

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
--------------------------	--	-------	----	-----------	-----

VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Kapelweg 56 - 58

VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Schorvoortstraat 31

Brandblussers (hand-/autom.)	Volledig	24/05/2016	1 J	24/05/2017	
Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/10/2011	5 J	5/11/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	10/10/2011	2 J	9/10/2013	

VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6

Laagspanningsinstallaties		28/03/2017	5 J	8/04/2022	*
Stookinstallatie op gas		27/03/2017	2 J	27/03/2019	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	15/03/2017	2 J	15/03/2019	
Liften		10/02/2017	6 M	12/08/2017	

Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur

Laagspanningsinstallaties		11/09/2009	5 J	22/09/2014	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016	

Situatie op datum: maandag 25 september 2017

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE TURNHOUT

Jaar: 17

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	---------------------	------------------------------------	----------

Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

Ongeval op de werkplek

REINIGINGSD./AFVALOPH.	3	14/02/2017	8	0	Werknemer
JEUGDWERKING	5	24/05/2017	12	0	Werknemer
ADM.	6	29/05/2017	24	0	Werknemer
BIBLIOTHEEK	7	8/06/2017	18	0	Werknemer
ADM.	8	9/06/2017	43	0	Werknemer

Aantal ongevallen: 5
Aantal werkelijke verletdagen: 105 **gemiddeld per ongeval:** 21
Aantal forfaitaire verletdagen: 0

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: 5
Totaal aantal werkelijke verletdagen: 105
Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0

Overige categoriën

Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	1	5/01/2017	1	0	Werknemer
ADM.	2	5/01/2017	1	0	Werknemer
SCHOONMAAK	4	15/05/2017	25	0	Werknemer
TECHN.DIENST	9	30/06/2017	14	0	Werknemer
JEUGDWERKING	11	7/08/2017	1	0	Vrijwilliger

Aantal ongevallen: 5
Aantal werkelijke verletdagen: 42 **gemiddeld per ongeval:** 8
Aantal forfaitaire verletdagen: 0

Ongeval overkomen aan vrijwillige medewerker

REINIGINGSD./AFVALOPH.	10	1/06/2017	0	0	Vrijwilliger
------------------------	----	-----------	---	---	--------------

Situatie op datum: maandag 25 september 2017

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE TURNHOUT

Jaar: 17

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	---------------------	------------------------------------	----------

Aantal ongevallen:	1				
Aantal werkelijke verletdagen:			0	gemiddeld per ongeval:	0
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	6				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			42		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:					0